



ที่ สฎ ๗๒๖๐๑/๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒) ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐, ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๔ มาเพื่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓ ต่อ ๑๑๐

E-mail Address : Hr.khiansa@gmail.com

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ผ่าน.....

ตรวจ.....

ทวน.....

พิมพ์.....



ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๔/ ๖๖๖

อบต.เคียนซา
เลขที่รับที่
วันที่ 13 ม.ค. 2565
เวลา

โรงพยาบาลเคียนซา
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ด้วย โรงพยาบาลเคียนซา ดำเนินการตรวจผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้โรงพยาบาลเคียนซา ขอส่ง
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือนตุลาคม พุทธศักราช
๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย จันทร์มยา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

โรงพยาบาลเคียนซา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

โทร. ๐๗๗-๓๘๗๑๙๐ ต่อ ๑๓๑

ที่ สฎ ๗๒๖๐๑/๒๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒) ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐, ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีเดือนตุลาคม- ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช จันทรเมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓ ต่อ ๑๑๐

E-mail Address : Hr.khiansa@gmail.com

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายโกศล ศรีสุขใส ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือนตุลาคม- ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ		จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม			
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด			
☐ อาคารชุด			
☐ โรงแรม			
☒ โรงพยาบาล		๑	๖
☐ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา			
☐ อาคารที่ทำการ			
☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า			
☐ ตลาด			
☐ ภัตตาคารร้านอาหาร			
๓. ที่ดินจัดสรร			
๔. สถานีบริการน้ำมัน			
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน			
๖. การเลี้ยงสุกร			
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา			
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด			
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย			
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง			
รวม		๑	๖

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่ 18 / ม.ค. / ๒๕๖๕

รายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๗๑๙๐ โทรสาร ๐๗๗-๒๖๖๑๘๑ มีนายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑.) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียถึงเซฟติก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ ลบ.ม./วัน

(๒.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม

☐ อื่นๆ(ระบุ).....

(๔.) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง บ่อพักด้านหน้าโรงพยาบาล

(๕.) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจางรูดูดส้วมนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๑๗๘.๔ หน่วย

(๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒,๒๕๐.๔ ลบ.ม.

(๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๘๕๐ ลบ.ม.

(๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรดต้นไม้ ๒๒๐ ลบ.ม.

(๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร

(๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

— ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี

— เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีเครื่องสูบตะกอนจ้างรถดูดส้วม

— อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

(๗.) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) จ้างรถดูดส้วม
นำไปกำจัด

(๘.) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดการกับตะกอนกำลัง
ปรับปรุงอยู่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๗๑๔๐ โทรสาร ๐๗๗-๒๖๖๑๘๑ มีนายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายแพทย์ศุภชัย จันทร์ธมยา)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑.) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียถึงเซฟติก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ ลบ.ม./วัน

(๒.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม

☐ อื่นๆ(ระบุ).....

(๔.) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง บ่อพักด้านหน้าโรงพยาบาล

(๕.) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจางรดดูดส้วมนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๑๕๓.๔ หน่วย

(๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒,๑๒๑.๕ ลบ.ม.

(๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๔๒๐ ลบ.ม.

(๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรดต้นไม้ ๒๒๐ ลบ.ม.

(๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร

(๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

— ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี

— เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มีเครื่องสูบตะกอนจ้างรถดูดส้วม

— อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

(๗.) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ส.บ.ม.) จ้างรถดูดส้วม
นำไปกำจัด

(๘.) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดการกับตะกอนกำลัง
ปรับปรุงอยู่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๗๑๙๐ โทรสาร ๐๗๗-๒๖๖๑๘๑ มีนายแพทย์ศุภ จันทร์ธมยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะ


.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายแพทย์ศุภ จันทร์ธมยา)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑.) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียถึงเซฟติก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ ลบ.ม./วัน

(๒.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม

☐ อื่นๆ(ระบุ).....

(๔.) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง บ่อพักด้านหน้าโรงพยาบาล

(๕.) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจางรดดูดส่วนนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๑๕๓.๔ หน่วย

(๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑,๘๒๐.๕ ลบ.ม.

(๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๑,๒๒๐ ลบ.ม.

(๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรดต้นไม้ ๒๐๐ ลบ.ม.

(๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ๑๒๐ ลิตร

(๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

— ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

— เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี

— เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มีเครื่องสูบน้ำตะกอนจ้างรถดูดส้วม
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (ระบุ).....

(๗.) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) จ้างรถดูดส้วม
นำไปกำจัด

(๘.) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดการกับตะกอนกำลัง
ปรับปรุงอยู่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตร ๘๐ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับตามมาตรา ๑๐๗